



Poročilo o izvedeni nalogi

Kemijsko preskušanje pitne vode

Evidenčna oznaka: 1004-15/18999-18/100741

Naročnik: KOMUNALA KRANJ, JAVNO PODJETJE, D.O.O.
ULICA MIRKA VADNOVA 1
4000 Kranj

Delovni nalog: Št. pogodbe: 32/V/2017, 06.12.2017

Izvajalci: Oddelek za kemijske analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Kranj

Vodja naloge: mag. Andreja Dremelj, univ.dipl.kem.

Kranj, 19.09.2018

Vodja naloge:

mag. Andreja Dremelj, univ.dipl.kem.

Elektronsko podpisal mag. Andreja Dremelj, univ.dipl.kem. ob 19.09.2018 11:46:15

Oddelek za kemijske analize živil, vod in drugih vzorcev
okolja Kranj
Vodja oddelka:

mag. Andreja Dremelj, univ.dipl.kem.

Čas certificiranega podpisa in podatki o certifikatu so razvidni na vrhu prve strani dokumenta.



Podatki o vzorcu

Vzorec: Pitna voda
Številka vzorca: 18/100741
Namen: Pogodba
Naročnik: KOMUNALA KRANJ, JAVNO PODJETJE, D.O.O., ULICA MIRKA VADNOVA 1, 4000 Kranj
Vzorec odvzel: Naročnik
Čas odvzema: 11.09.2018 11:00
Mesto odvzema: VODOVOD OSOLNIK, razbremenilnik Osolnik
Vzorec sprejel: Tjaša Dolinar
Kraj in čas sprejema: KR, 11.09.2018 14:00

Ocena rezultatov

Prikazani so rezultati z določenimi kriteriji.

Parameter	Rezultat	Enota	Kriterij	Skladnost
Nitrat	12	mg/L	50	skladen
Trihalometani (vsota)	3.6	µg/L	100	skladen

Kriteriji-mejne vrednosti so povzeti po:

Pravilnik o pitni vodi, Ur.list RS, št. 19/2004, 35/2004, 26/2006, 92/2006, 25/2009, 74/2015, 51/2017, Priloga 1

Priloge poročila:

Poročilo o kemijskem preskušanju z evidenčno oznako 1004-15/18999-18/100741-K



Poročilo o kemijskem preskušanju

Vzorec:	Pitna voda	Sprejem vzorca	Datum poročila: 19.09.2018
Številka vzorca:	18/100741	Datum in ura:	11.09.2018 14:00
Namen:	Pogodba	Sprejel:	Tjaša Dolinar
Naloga:	Kemijsko preskušanje pitne vode		
Vodja naloge:	mag. Andreja Dremelj, univ.dipl.kem.		
Naročnik:	KOMUNALA KRANJ, JAVNO PODJETJE, D.O.O., ULICA MIRKA VADNOVA 1, 4000 Kranj		
Delovni nalog:	Št. pogodbe: 32/V/2017, 06.12.2017		
Mesto odvzema:	VODOVOD OSOLNIK, razbremenilnik Osolnik		
Stanje vzorca:	Vzorec ustreza kriterijem za sprejem		
Odvzem vzorca			
Datum in ura:	11.09.2018 11:00		
Odvzel:	Naročnik		

Rezultati preskušanja

Rezultati označeni z # se nanašajo na neakreditirano dejavnost

Parameter	Rezultat Opomba	Vrednosti pod LOQ	Enota	Izražen kot/na	Metoda Kraj izvedbe	Začetek / zaključek analize
Nitrat	12		mg/L		SIST EN ISO 10304-1:2009, ISO 10304-1:2007/Cor1:2010, KR	13.09.18 13.09.18
Diklorobromometan	<2	#	µg/L		SIST EN ISO 10301:1998, Poglavlje 3, KR	12.09.18 12.09.18
Triklorometan (kloroform)	3.6	#	µg/L		SIST EN ISO 10301:1998, Poglavlje 3, KR	12.09.18 12.09.18
Dibromoklorometan	<2	#	µg/L		SIST EN ISO 10301:1998, Poglavlje 3, KR	12.09.18 12.09.18
Tribromometan (bromoform)	<2	#	µg/L		SIST EN ISO 10301:1998, Poglavlje 3, KR	12.09.18 12.09.18
Trihalometani (vsota)	3.6	#	µg/L		Izračun, KR	12.09.18 12.09.18

Podatke o merilni negotovosti posredujemo na zahtevo naročnika.

Vodja oddelka:
mag. Andreja Dremelj, univ.dipl.kem.

Elektronsko podpisal mag. Andreja Dremelj, univ.dipl.kem. ob 19.09.2018 11:46:26

Rezultati se nanašajo izključno na preskušani vzorec. Poročilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene. Vzorec je bil v času do začetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne na oddelku. Preverjanje istovetnosti dokumenta: <http://www.nlzoh.si/istovetnost>.