



Poročilo o izvedeni nalogi

Mikrobiološke preiskave vod - KOMUNALA KRANJ, Javno podjetje d.o.o.

Evidenčna oznaka: 4004-17/27564-18/114535

Naročnik: KOMUNALA KRANJ, JAVNO PODJETJE, D.O.O.
ULICA MIRKA VADNOVA 1
4000 Kranj

Delovni nalog: Pogodba, 32/N/2017, 751-5/2017, 06.12.2017

Izvajalci: Oddelek za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Kranj

Vodja naloge: Tatjana Pavlica, dr. vet. med. spec. higijene živil

Kranj, 10.10.2018

Analitik:
Tatjana Pavlica, dr. vet. med. spec. higijene živil

Odgovorna oseba:
Polonica Planina, univ. dipl. biol.

Čas certificiranega podpisa in podatki o certifikatu so razvidni na vrhu prve strani dokumenta.



Podatki o vzorcu

Vzorec: PITNA VODA VODOVODNI SISTEM OSOLNIK
Številka vzorca: 18/114535
Namen: Analiza po naročilu lastnika
Naročnik: KOMUNALA KRANJ, JAVNO PODJETJE, D.O.O., ULICA MIRKA VADNOVA 1, 4000 Kranj
Vzorec odvzel: Naročnik
Čas odvzema: 09.10.2018 12:30
Mesto odvzema: VODOVOD OSOLNIK, razbremenilnik Osolnik
Vzorec sprejel: Marjeta Mubi
Kraj in čas sprejema: Kranj, 09.10.2018 13:20

Ocena rezultatov

Prikazani so rezultati z določenimi kriteriji.

Parameter	Rezultat	Enota	Kriterij	Skladnost
Escherichia coli	ni najdeno	CFU/100 mL	0	skladen
Koliformne bakterije	ni najdeno	CFU/100 mL	0	skladen

Kriteriji-mejne vrednosti so povzeti po:

Pravilnik o pitni vodi, Ur.list RS, št. 19/2004, 35/2004, 26/2006, 92/2006, 25/2009, 74/2015, 51/2017, Priloga 1

Ocena skladnosti

Vzorec je skladen z upoštevanimi kriteriji.

Priloge poročila:

Poročilo o mikrobiološkem preskušanju z evidenčno oznako 4004-17/27564-18/114535-M



Poročilo o mikrobiološkem preskušanju

Vzorec: PITNA VODA VODOVODNI SISTEM OSOLNIK
Številka vzorca: 18/114535; lab.št.: 18/12834
Namen: Analiza po naročilu lastnika
Naloga: Mikrobiološke preiskave vod - KOMUNALA KRANJ, Javno podjetje d.o.o.
Skrbnik vzorca: Polonica Planina, univ. dipl. biol.
Naročnik: KOMUNALA KRANJ, JAVNO PODJETJE, D.O.O., ULICA MIRKA VADNOVA 1, 4000 Kranj
Delovni nalog: Pogodba, 32/V/2017, 751-5/2017, 06.12.2017
Mesto odvzema: VODOVOD OSOLNIK, razbremenilnik Osolnik
Stanje vzorca: Vzorec ustreza kriterijem za sprejem

Odvzem vzorca **Sprejem vzorca** **Datum poročila:** 10.10.2018
Datum in ura: 09.10.2018 12:30 **Datum in ura:** 09.10.2018 13:20
Odvzel: Naročnik **Sprejel:** Marjeta Mubi

Rezultati preskušanja

Parameter	Metoda	Rezultat	Enota	Začetek / zaključek analize
Escherichia coli	ISO 9308-1:2014, ISO 9308-1:2014/Amd 2016	ni najdeno	CFU/100 mL	09.10.2018 10.10.2018
Koliformne bakterije	ISO 9308-1:2014, ISO 9308-1:2014/Amd 2016	ni najdeno	CFU/100 mL	09.10.2018 10.10.2018

Analitik:
Tatjana Pavlica, dr. vet. med. spec. higijene živil

Odgovorna oseba:
Polonica Planina, univ. dipl. biol.

Rezultati se nanašajo izključno na preskušani vzorec. Poročilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene. Vzorec je bil v času do začetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne na oddelku. Preverjanje istovetnosti dokumenta: <http://www.nizoh.si/istovetnost>.