



Ljubljana, 26.10.2017

Št. dokumenta: VOK-350-091/2017-002

Št. mnenja: MN-19/17K

OBČINA MEDVODE  
CESTA KOMANDANTA STANETA 12

1215 MEDVODE



OBČINA MEDVODE	
Prejeto: 03 -11- 2017	Sig. znak: 0504
Številka zadeve: 003-1/2006-207	Priloge:
	Vredn.:

Zadeva: Drugo mnenje na Odlok o OPN Občine Medvode - kanalizacija

Spoštovani!

Na podlagi Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 106/10 - popr. ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO) vam pošiljamo zahtevo za dopolnitev predloga Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Medvode.

Na podlagi vašega dopisa št. 003/1-2016-182 z dne 26. 9. 2017 ter po pregledu gradiva - tekstualnega dela in grafičnih ter ostalih prilog predloga Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Medvode, ki je dostopno na spletnem portalu ministrstva za okolje in prostor (<http://arhiv.mm.gov.si/mop/interno/>) ter po pregledu katastra in arhivske dokumentacije JP VODOVOD-KANALIZACIJA d.o.o., smo prišli do naslednjih ugotovitev.

V tekstovnem delu Predloga odloka je potrebno besedno zvezo meteorne odpadne vode (meteorna kanalizacija) zamenjati za besedno zvezo padavinska odpadna voda (člen 40 in 85).

Območjem na katerih se nahajajo obstoječi in predvideni objekti na kanalizacijskem sistemu, je potrebno dodeliti namensko rabo »območje okoljske infrastrukture« in jih prikazati s poligoni, če so tako opredeljena v ustrezni projektni dokumentaciji. V kolikor namenske rabe zaradi postopkovnih razlogov pri sprejemanju OPN v grafičnih prilogah ni mogoče spreminjati, je za posamezno namensko rabo na kateri se nahaja predviden kanalizacijski objekt, potrebno kanalizacijske objekte v tekstualnem delu Odloka opredeliti kot dopustne.

Na priloženi zgoščenki vam pošiljamo podatke o obstoječem in predvidenem kanalizacijskem sistemu na območju Občine Medvode v shp obliki. **S posredovanimi podatki je potrebno uskladiti grafične priloge, ki prikazujejo obstoječo in predvideno gospodarsko javno infrastrukturo.** Omenjene grafične priloge morajo biti opremljene tudi z ustrežno legendo.

Izdelani projekti, arhivirani v arhivu JP VODOVOD-KANALIZACIJA d.o.o., ki morajo biti upoštevani med predvidenimi trasami javne kanalizacije:

#### Vezano na kohezijski projekt:

- Sanitarna in meteorna kanalizacija v naselju Sora - kanali O3, O3g, O3gl, O3gll, M13a, M14 in M14a, PZI, izdelal VO PROJEKT Vojko Oman s.p., maj 2017 (KZ 6122),
- Kanalizacija za komunalne odpadne vode v naselju Sora - kanal O4, PGD, izdelal VO PROJEKT Vojko Oman s.p., avgust 2017 (KZ 6129),
- Kanalizacija v Vikrčah (kanal OI del in OI-1), PZI, izdelal Segis d.o.o., december 2012 (KZ 5963),
- Kanalizacija v naselju Spodnje Pirniče in Vikrče, PGD, izdelal Lineal d.o.o., december 2012, (KZ 5970),
- Kanalizacija v naselju Verje in Zgornje Pirniče, PGD, izdelal Lineal d.o.o., februar 2013 (KZ 5997),
- Izgradnja kanalizacije Vikrče - Verje od občinske meje Ljubljana do odstoječe kanalizacije v Zgornjih Pirničah, PZI, izdelal Lineal d.o.o., april 2013, (KZ 6007),
- Kanalizacija v naselju Preska (S91), PGD, izdelal Lineal d.o.o., december 2012 (KZ 5972),
- Kanalizacija v naselju Preska (S91), PGD, izdelal Lineal d.o.o., oktober 2016 (KZ 6081),
- Kanalizacija v naselju Vaše, Goričane in Ladja, PGD, izdelal Lineal d.o.o., februar 2013 (KZ 5969),
- Kanalizacija za komunalne odpadne vode po Čarmanovi ulici v Medvodah, PGD, VO Projekt Vojko Oman s.p., marec 2013 (KZ 5978),
- Kanalizacija v naselju Rakovnik, PZI, KProjektL, januar 2012 (KZ 5958),
- 
- 

#### Ostala območja ki spadajo v aglomeracije:

##### Projekti v postopku revizije:

- Meteorna kanalizacija v naselju Zg. Pirniče in Verje, PGD, Lineal d.o.o.
- Meteorna kanalizacija v naselju Sp. Pirniče in Vikrče, PGD, Lineal d.o.o.
- Meteorna kanalizacija v naselju Vaše in Goričane, PGD, Lineal d.o.o.

##### Izdelani projekti:

- Gradnja kanalizacije v aglomeracijah Žlebe in Seničica v Občini Medvode, projektna rešitev, PR 3174K, izdelal JP VODOVOD-KANALIZACIJA d.o.o., junij 2009,
- Soglasje S-5/2014 na podlagi mnenja št 01-2000-I-108864/2014 z dne 27.1.2014, izvedba lokalne ceste Motel Medno – Preska,
- Izgradnja kanalizacije po Žontarjevi ulici, območje urejanja ŠK 9/1-1 (Medvode, Žontarjeva ulica), PN 3101, izdelal JP VODOVOD-KANALIZACIJA d.o.o., junij 2007,
- Izgradnja sekundarne kanalizacije fekalne vode, odvoda meteorne vode in vodovoda za področje Žontarjeva ulica I.faza (Medvode), PGD, PZI projekt, izdelal Dr. Duhovnik, februar 2007 (KZ 5811),
- Ureditev odvajanja komunalnih odpadnih vod iz naselja Golo Brdo v Občini Medvode, idejna rešitev, IR 3355K, izdelal JP VODOVOD-KANALIZACIJA d.o.o., september 2015,
- Izgradnja kanalizacije za naselje Zgornja in Spodnja Senica v Občini Medvode (območje urejanja SE 12/2), PR 3042K, april 2006,
- Odvajanje odpadnih vod v občini Medvode - naselja Smlednik, Valburga, Hraše, Dragočajna, Moše in Zbilje - faza 2, PGD, izdelal Segis d.o.o., november 2012 (KZ 5995/A),
- Odvajanje odpadnih vod v občini Medvode - naselja Smlednik, Valburga, Hraše, Dragočajna, Moše in Zbilje, IDP, izdelal Segis d.o.o., avgust 2011 (KZ 5936),
- Gradnja kanalizacije na območju urejanja PD 12/1 - Jeprca (Jeprca- Občina Medvode), PN 3128, izdelal JP VODOVOD-KANALIZACIJA d.o.o., oktober 2007,



- Izgradnja komunalne infrastrukture za naselje Dragočajna, območje urejanja ŠS 13/4-2, PGD, izdelal Hidroinženiring d.o.o., maj 2006 (KZ 5608),
- Meteorna kanalizacija Hraše, Valburga in Smlednik, PGD, izdelal Segis d.o.o., november 2011 (KZ 5965),
- Gospodarska javna infrastruktura v zaselku Zbilje, kanalizacija (Medvode), PZI projekt, izdelal Tehnični biro d.o.o., marec 2010 (KZ 5839),
- Kanalizacija za komunalne odpadne in padavinske vode v naselju Goričane - kanali O2dl, M5a, O2f, M6, O2fl in M6a, PGD projekt, izdelal Komunala projekt d.o.o., september 2010 (KZ5864) le en odsek,
- Ureditev ceste A ob osnovni šoli Pirniče (Zgornje Pirniče), PGD projekt, izdelal VO Vojko Oman s.p., avgust 2011 (KZ 5915),
- Izgradnja kanalizacije v naseljih Spodnje Pirniče, delno Zgornje Pirniče, Vikrče in Zavrh v Občini Medvode, območje urejanja ŠS 10/3, ŠS 10/2, ŠS 10/4, ŠS 10/1, ŠP 10/1 IN ŠS 10/6, PR 3133K, izdelal JP VODOVOD-KANALIZACIJA d.o.o., marec 2008 (velja le še za naselje Zavrh),
- Izgradnja kanalizacijskega sistema v Preski ŠS 9/1 kanali : 03, 04, 05, 06, 07, 09, 017, M2, M3, M4, M6 (Medvode, Preska), PGD. PZI projekt, izdelal KONO-B d.o.o., januar 2008, (KZ 5691) le en odsek,
- Fekalna kanalizacija v naselju Sora, kanal 01, 01-1 in 01-2, PZI projekt, izdelal GPIS Mojca Černe, april 2012 (KZ5942),
- Črpališče Medvode 2 in zadrževalni bazen padavinskih voda, PGD projekt, izdelal Segis d.o.o., marec 2014.

Izdelana dokumentacija je zbrana na podlagi projektov vloženih v naš arhiv in poslane dokumentacije.

Trase predvidene javne kanalizacije, ki so dosegljive na portalu MOP, se na območju kohezijskih projektov ponekod razlikujejo od do sedaj poslanih tras projektov PGD. Prosimo da upoštevate zadnje izdelane projekte in nam morebitne nove trase tudi posredujete. Prav tako je potrebno upoštevati trase predvidenih padavinskih kanalov, ki so še v fazi revizije in jih v našem podjetju še nismo prejeli v digitalni obliki.

Na območju Dragočajne je del kanalizacijskega sistema že zgrajen, prav tako začasna čistilna naprava. V našem podjetju o tem nimamo točnejših podatkov saj kanalizacijsko omrežje ni v našem upravljanju. Podatke o zgrajenem omrežju je potrebno dopolniti.

Na območju Jeprce je z naše strani upoštevana v preteklosti izdelana in pridobljena projektna dokumentacija (PGD KZ 5995/A, PN 3128), nove trase, dosegljive na spletnem portalu, se na tem mestu razlikujejo. Pregledati je potrebno kaj dejansko velja za obravnavano območje in podatke po potrebi dopolniti oziroma popraviti.


Na območju Čarmanove ulice in Gorenjske ceste je potrebno uskladiti predvidene trase javne kanalizacije s trasami iz DPN za navezovalno cesto Jeprca – Stanežiče – Brod.

Po ponovnih dopolnitvah predloga Odloka, je dopolnjen predlog potrebno ponovno posredovati JP VODOVOD-KANALIZACIJA d.o.o.

Po ponovnih dopolnitvah predloga Odloka, je dopolnjen predlog potrebno ponovno posredovati JP VODOVOD-KANALIZACIJA d.o.o.

Lep pozdrav.

Pripravila:  
Simona Viršek



Vodja razvojne službe:  
Nataša Šušteršič



Direktor Tehnično investicijskega sektorja:  
Jože Bogolin



Priloga:

– CD.

Dostaviti:

- naslovník,
- glavni arhiv podjetja.